



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0124

(номер сертификата соответствия)

000106

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

АО «НПП «Салют»

ОГРН 1125261000040. ИНН 5261079332. Адрес: 603107, г. Н.Новгород, ул.Ларина, д.7, корп.4, оф.4264, телефон: +7 831 211 41 20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

АО «НПП «Салют»

ОГРН 1125261000040. ИНН 5261079332. Адрес: Г. Нижний Новгород, ул. Ларина 7а, телефон: +7 831 211 41 20

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес: 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабельные стяжки для электроустановок
Выпускаемые по ГОСТ Р МЭК 62275-2015
См. Приложение (Бланк № 00417)
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМЗ: ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г2 – умеренногорючие ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные

Код ОКПД2
22.29.29
Код ТН ВЭД
3926909709

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0142 от 29.03.2021 года. ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н0124 от 23.03.2021г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0124 от 23.03.2021г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.СМК01.0182 от 29.03.2021 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.03.2021 г. по 28.03.2024 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тяря М.Р.
Гладкий А.А.

Тяря М.Р.

Гладкий А.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.ОС01.ПБ01.0124
(номер сертификата соответствия)

000417
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.29.29/392690 9709	1 Нейлоновый хомут (Кабельная стяжка)	КМ2 – Г1, В2, Д2, Т2
	2 Скобы пластиковые с гвоздем для круглых кабелей и проводов	
	3 Площадки монтажные самоклеящиеся	
	4 Хомут усиленный с двойным замком	
	5 Хомут кабельный с маркировочной площадкой	
	6 Нейлоновый хомут с монтажным отверстием	
	7 Скоба нейлоновая крепежная	
	8 Дюбель-хомут	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Таярян М.Р.

Гладкий А.А.