

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC02.00552

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ ГРУП ИСТ»
Адрес: 140180, Московская обл. г. Жуковский, Ул. Наркомвод, ИНН: 5013050840, ОГРН: 1055002310703, телефон: +7 (495) 150-57-60, электронная почта: moscow@wolf-group.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ ГРУП ИСТ»
Адрес: 140180, Московская обл. г. Жуковский, Ул. Наркомвод, ИНН: 5013050840, ОГРН: 1055002310703, телефон: +7 (495) 150-57-60, электронная почта: moscow@wolf-group.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГ», Пензенская область, Г.О. Город Кузнецк, г. Кузнецк, Ул. Стекловая, Зд. 89, Офис 203
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32623.OC02

код ОКПД 2
20.30.22.170

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Огнеупорная однокомпонентная полиуретановая пена. По формуле VFP/P.
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД
3214101001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договора, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ТУ 2292-003-75302345-2007 от 15.03.2007 г. с изменениями №1 от 13.06.2022 г.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ИЛ02-03400 от 26.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГ» аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2292-003-75302345-2007 от 15.03.2007 г. с изменениями №1 от 13.06.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка подлинности сертификата соответствия

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.09.2022 по 25.09.2025

Руководитель органа

О.М. Сергеев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Понкратов

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.OC02.00552
(Является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
Срок действия сертификата соответствия с 26.09.2022 по 25.09.2025**

Общества с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГ», Пензенская область, Г.О. Город Кузнецк, г. Кузнецк, Ул. Стекловская, Зд. 89, Офис 203
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32623.OC02

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнеупорной однокомпонентной полиуретановой «VFP/P»	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: - ширине шва 10 мм – EI 240; - ширине шва 20 мм – EI 240; - ширине шва 30 мм – EI 180; - ширине шва 40 мм – EI 180
	ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: - ширине шва 10 мм – EI 180; - ширине шва 20 мм – EI 120; - ширине шва 30 мм – EI 90; - ширине шва 40 мм – EI 90
		Предел огнестойкости при глубине шва 60 мм: - ширине шва 10 мм – EI 30; - ширине шва 20 мм – EI 30; - ширине шва 30 мм – EI 15; - ширине шва 40 мм – EI 15

Руководитель органа



О.М. Сергеев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Понкратов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации