

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.02606

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016478

Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ" (ЗАО "ДЕКАРТ").
Адрес: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31.
ОГРН: 1037739422874. Телефон: 84957814646. Факс: отсутствует.
Электронная почта: Mihail.Volfson@dekart.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ" (ЗАО "ДЕКАРТ").
Адрес: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31.
ОГРН: 1037739422874. Телефон: 84957814646. Факс: отсутствует.
Электронная почта: Mihail.Volfson@dekart.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краски акриловые (латексные) и базы под колеровку марок:
Краска MARTA для потолков, Краска MARTA для гостиных и спален, Краска MARTA для кухонь и ванных, Краска OTTISK База А для потолков, Краска OTTISK для стен и потолков, Краска YOKO-1 База А для потолков, YOKO-2 для стен и потолков, Краска YOKO-3 База А для стен и потолков, Краска YOKO-4 База А для стен и потолков, нанесенные на негорючее основание с расходом 1 л на 10 м², выпускаемые по ТУ 2316-086-51218143-2011 изменение №2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 02.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ), Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 533-С/ТР-17 от 28.07.2017 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01765 от 14.03.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.07.2017

по 30.07.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Д.С. Подсевалов
инициалы, фамилия